

Geoplin plinovodi d.o.o.
C. Ljubljanske brigade 11
1001 Ljubljana

Datum: 19.11. 2010

V zvezi z vašo vlogo št. 354-3/2009-90 z dne 23. 8. 2010, prejeto dne 24. 8. 2010 in predloženimi prilogami ugotovljamo, da preko zadevnega območja potekajo prenosni plinovodi:

- plinovod R16, od M1 v km 45+660 - MRP Majšperk (premer 100 mm, tlak 50bar)
- plinovod M1, MMRP Ceršak - MMRP Rogatec (premer 500 mm, tlak 50 bar)
- plinovod M1/1, Kidričevo-Rogatec (premer 800 mm, tlak 70 bar)

Plinovodi so v upravljanju Geoplina plinovodi d.o.o., kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.

Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07 in EZ-C, Uradni list RS, št. 70/08). Za poseganja v varovalni pas plinovoda (2 x 100 m) se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/2010) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005).

Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem varovalnem pasu (2 x 100 m) in pridobiti soglasja Geoplina plinovodi d.o.o.. V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji.

V prostorske izvedbene pogoje se vnesejo pogoji za posege v prostor v varovalnem pasu plinovodnega omrežja.